

大きな地震で停電してしまった場合の電気設備対応

日常生活での停電(ブレーカーが落ちるなど)とは異なり、大きな地震による停電が発生した場合は、対応に注意が必要です。

【停電中】

- ◆分電盤の主幹ブレーカーを「切」にしてください。
震災の影響で、屋内電気配線が損傷している場合、停電復旧時に漏電による火災が発生する可能性があります。
- ◆電気製品のプラグをコンセントから抜いてください。

【停電復旧後】

- ◆主幹ブレーカーを「入」に戻す前に以下の確認をお願いします。
 - ①全ての電気製品のコンセントを抜いていること。
 - ②電気製品が倒れていないか。燃えやすいものと接触していないか。
- ◆電気が使用できない場合は、漏電の可能性がありますので、最寄りの電力会社に点検をお願いしてください。